

平成30年9月7日  
北海道電力株式会社

設備および停電等の状況について（9月7日3時現在）

1. 設備の状況

設備	主な状況
火力発電所	<p>(運転中) 【北電】砂川3号機：12.5万kW（6日13時35分運転開始） 【北電】音別1号機：7.4万kW（6日20時10分運転開始） 【北電】奈井江2号機：17.5万kW（7日0時20分運転開始） 【北電】砂川4号機：12.5万kW（7日0時57分運転開始） 【北電以外】2台：10.5万kW</p> <p>(運転準備中) 【北電】森：2.5万kW（7日3時04分運転開始予定） 【北電】知内1号機：35万kW（7日3時45分頃運転開始予定） 【北電】奈井江1号機：17.5万kW（7日4時頃運転開始予定） 【北電】伊達1号機：35万kW（7日11時30分頃運転開始予定） 【北電】伊達2号機：35万kW（7日18時30分頃運転開始予定） 【北電】音別2号機：7.4万kW（起動指令待ち） 【北電以外】3台：6.6万kW</p> <p>(被害状況) 【北電】苫東厚真1・2号機：ボイラ損傷、4号機：タービン付近からの出火</p>
火力供給力計	(運転中および運転準備中合計) 199.4万kW
水力発電所	<p>(運転中) 【北電】40発電所：34.2万kW 【北電以外】15発電所：9.7万kW</p> <p>(運転準備中) 【北電】6発電所：3.4万kW 【北電以外】18発電所：5.8万kW</p> <p>(被害状況) 【北電】然別第一：水圧鉄管からの漏水</p>
水力供給力計	(運転中および運転準備中合計) 53.1万kW
北本融通	60万kW
供給力総合計	312.5万kW
送変電設備	(被害状況) 南早来線1号線(275kV)：電線(引込用リード線)断線 岩知志線(66kV)：鉄塔2基倒壊 狩勝幹線(275kV)：送電線周辺地崩れ
配電設備	(被害状況) 電柱折損等：265基、高圧線断線等：81条、低圧線断線等：112条、変圧器損傷：27箇所、変圧器傾斜：317台

※運転準備中の運転開始予定時刻については、変更となる可能性があります。

※火力発電所のうち、知内2号機、苫小牧1号機は、現在定期検査作業などのために停止中。

## 2. 停電解消戸数・市町村

- ・停電解消戸数については約 96 万 4 千戸です。(参考) 初期停電戸数 295 万戸
- ・以下の市町村 (28 市 61 町 9 村) の一部で停電が解消しています。

振興局名	市町村名
石狩振興局	札幌市、江別市、千歳市、北広島市、当別町、新篠津村
空知総合振興局	岩見沢市、美瑛市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、夕張市、南幌町、奈井江町、由仁町、長沼町、栗山町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、月形町、沼田町
後志総合振興局	小樽市、蘭越町、ニセコ町、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、余市町、古平町、泊村、神恵内村、赤井川村
渡島総合振興局	函館市、北斗市、森町、七飯町、八雲町、福島町、松前町、木古内町、鹿部町、知内町、長万部町
檜山振興局	せたな町、江差町
胆振総合振興局	室蘭市、苫小牧市、登別市、安平町、厚真町、白老町
日高振興局	日高町
上川総合振興局	旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、剣淵町、占冠村
留萌振興局	留萌市
宗谷総合振興局	稚内市
オホーツク総合振興局	北見市、訓子府町、佐呂間町、遠軽町
釧路総合振興局	釧路市、弟子屈町、厚岸町、鶴居村、白糠町
根室振興局	別海町、中標津町
十勝総合振興局	帯広市、上士幌町、音更町、幕別町、士幌町、中札内村、更別村、芽室町

※電力の供給については、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施設への供給回線を優先に行いますので、ご理解のほどよろしくお願いたします。

※病院、避難所など、重要施設の一部には、発電機車により供給を実施しており、当社の発電機車に加え、東北電力㈱の応援をいただき対応しています。

※今後の情報については、当社ホームページおよびWebサイト・エネモール、フェイスブック、ツイッター、ラジオなどで発信してまいります。

## 3. その他

- ・停電が一旦解消されたお客さまにおかれましては、供給力に限りがあることから、可能な限りの節電をお願いいたします。
- ・道民のみなさまには、電力復旧までの間、大変なご不便をおかけすることになり申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いたします。

以上