

2018年9月11日
北海道電力株式会社

京極発電所1号機の復旧予定について

京極発電所1号機（所在地：虻田郡京極町、定格出力：20万kW、揚水式水力発電所）は、水車封水装置の不具合により9月2日（日）から停止させ、補修作業を進めていました。

（2018年9月3日 お知らせ済み）

弊社は、今回の地震を受けて、電源設備等の可能な限りの早期復旧を目指しているところであります。

本日（11日）、昼の会見において、京極発電所1号機は9月21日（金）までに稼働できる見込みと発表いたしましたが、損傷状況を確認した結果、想定より損傷部位が少なかったことから運転開始見込みが早まりました。

現時点における運転開始見込みは、9月13日（木）となっております。

以上